

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
QUẬN BẮC TỪ LIÊM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *2870* /UBND-VHTT  
V/v tạm dừng hoạt động kinh doanh  
karaoke để khắc phục vi phạm

*Bắc Từ Liêm, ngày 15 tháng 9 năm 2022*

Kính gửi:

- UBND phường Đức Thắng;
- Ông Nguyễn Mạnh Dương-Chủ cơ sở karaoke Titanic.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số: 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường;

Căn cứ giấy phép kinh doanh karaoke số: 76/2013/GP-UB-K do UBND huyện Từ Liêm cấp ngày 22/6/2013;

Theo Báo cáo số: 744/BC-CABTL-PCCC&CNCH ngày 14/9/2022 của Công an quận Bắc Từ Liêm về kết quả kiểm tra các cơ sở karaoke trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm (từ ngày 03/8/2022-14/9/2022); Biên bản làm việc thống nhất đề xuất nội dung quản lý cơ sở karaoke do Phòng Văn hóa và Thông tin lập hồi 15 giờ 00 ngày 12/9/2022 với đại diện Đội cảnh sát PCCC&CNCH quận Bắc Từ Liêm thì cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Titanic, phường Đức Thắng do ông Nguyễn Mạnh Dương làm chủ chưa bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ theo quy định (*cụ thể tại công văn số: 3428/CABTL-PCCC&CNCH ngày 14/9/2022 của Công an quận Bắc Từ Liêm về thực hiện công tác PCCC&CNCH tại karaoke gửi kèm theo*).

Để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn, UBND Quận yêu cầu:

1. Yêu cầu cơ sở karaoke Titanic có địa chỉ tại số 31 Cầu Vòng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội do ông Nguyễn Mạnh Dương làm chủ tạm dừng hoạt động kinh doanh karaoke để khắc phục các tồn tại về điều kiện phòng, chống cháy nổ quy định tại khoản 2 Điều 4 và Điều 15 Nghị định số: 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

2. Thời hạn tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke để khắc phục tồn tại: **Từ ngày 15/9/2022 đến ngày 15/12/2022**. Hết thời hạn tạm dừng hoạt động trên nếu cơ sở không khắc phục xong các tồn tại về phòng, chống cháy nổ thì UBND Quận sẽ xem xét thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke theo quy định.

3. Yêu cầu cơ sở karaoke Titanic do ông Nguyễn Mạnh Dương làm chủ nghiêm túc thực hiện việc tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke để



khắc phục tồn tại, tuyệt đối không được hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trong thời gian tạm dừng hoạt động. Khi đã khắc phục xong các tồn tại, ông Nguyễn Mạnh Dương có văn bản gửi tới các cơ quan chức năng để được xem xét, đánh giá, thẩm định các điều kiện theo quy định. Cơ sở karaoke Titanic chỉ được hoạt động trở lại sau khi đã đảm bảo các điều kiện theo quy định và được cơ quan có thẩm quyền cho phép bằng văn bản.

4. Giao Công an quận Bắc Từ Liêm chủ trì đơn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá các điều kiện về phòng, chống cháy nổ tại cơ sở karaoke Titanic đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

5. Giao UBND phường Đức Thắng chủ trì thông báo văn bản này đến chủ cơ sở kinh doanh. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke để khắc phục các tồn tại của cơ sở karaoke Titanic do ông Nguyễn Mạnh Dương làm chủ; Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Chủ tịch UBND phường Đức Thắng chịu trách nhiệm trước Quận ủy-UBND Quận và pháp luật nếu để xảy ra vi phạm tại cơ sở.

UBND Quận yêu cầu ông Nguyễn Mạnh Dương, UBND phường Đức Thắng và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. *Uanh*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Quận ủy-HĐND-UBND Quận;
- Công an quận Bắc Từ Liêm;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Phòng VH&TT;
- Giao UBND phường Đức Thắng gửi văn bản đến cơ sở karaoke Titanic;
- Đăng tải thông tin trên cổng TTĐT Quận;
- Lưu: VT, VH *VT*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Thị Thu Hương**

Số: 3428/KN-CABL-PCCC&CNCH

Bắc Từ Liêm, ngày 13 tháng 9 năm 2022

V/v Thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy

Kính gửi: Chủ cơ sở quán Karaoke Titanic

Thực hiện nghiêm túc Luật PCCC, Luật số 40/2013/QH13 “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC”; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP; Thông tư số 149/2020/TT-BCA và Thông tư số 147/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020.

Căn cứ biên bản kiểm tra về công tác phòng cháy và chữa cháy ngày 12/8/2022 của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Bắc Từ Liêm đối với quán Karaoke Titanic do Ông Nguyễn Mạnh Dương làm chủ tại địa chỉ: Số 31 đường Cầu Vòng, TDP số 2, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Công an quận Bắc Từ Liêm yêu cầu và đề nghị Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke Titanic thực hiện nghiêm túc những nội dung sau:

1. Cải tạo, sửa chữa thang bộ thoát nạn bên trong nhà đảm bảo theo quy định hướng dẫn tại Thông tư số 147/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an và QCVN 06:2021/BXD. Thời hạn hoàn thành trước ngày 25/9/2022.

2. Không sắp xếp vật dụng che chắn, cản trở lối thoát nạn; không lắp đặt biển quảng cáo che lấp các ban công, logia của cơ sở; tầng sân thượng, mái phải bố trí thông thoáng và có lối lên từ tầng dưới qua các thang cố định và cửa đi, không khóa cửa lối lên mái.

3. Thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý các chất dễ gây cháy, nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt. Tăng cường công tác tự kiểm tra để kịp thời khắc phục các sơ hở, thiếu sót nhằm hạn chế nguy cơ cháy, nổ xảy ra.

4. Các thiết bị bảo vệ, hệ thống dây dẫn, ổ cắm điện phải đảm bảo chất lượng. Đường dây dẫn điện phải đi trong ống gen bảo vệ và phải tính toán đủ tiết diện đảm bảo cấp cho các thiết bị tiêu thụ (trong đó phải tính đến cả dự phòng), trước các thiết bị tiêu thụ dòng điện lớn phải có aptomat bảo vệ; lắp đặt bổ sung thiết bị ngắt mạch khi có sự cố chập điện (bảo vệ quá tải và chống rò) để đảm bảo ngắt mạch một cách thông minh những nguyên nhân gây cháy do chập điện.

*(Có hướng dẫn về an toàn trong sử dụng điện kèm theo)*

5. Niêm yết nội quy PCCC, tiêu lệnh chữa cháy; trang bị và duy trì hoạt động đối với hệ thống, phương tiện chữa cháy, bình chữa cháy, đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn; trang bị búa, rìu, phương tiện phá dỡ đặt ở bên trong cơ sở để kịp thời xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra (theo hướng dẫn tại Thông tư số 147/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020).

6. Vật liệu dùng để trang trí, ốp trần, tường cách âm cho các gian phòng đặc biệt là phòng hát karaoke cần trang bị bằng vật liệu khó cháy hoặc không cháy (theo hướng dẫn tại Thông tư số 147/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020), bên trong các vật liệu trang trí này không nên lắp đặt quá nhiều các đèn chiếu sáng trang trí...

7. Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, triệt để tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy. Khi xảy ra cháy, tìm mọi cách báo cháy nhanh nhất cho lực lượng Cảnh sát PCCC theo số 114 đồng thời tổ chức việc thoát nạn, cứu người và dùng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy.

8. Cơ sở chỉ đi vào hoạt động khi đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC được quy định tại Điều 5 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ và Thông tư số 147/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định về biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Đảm bảo các điều kiện kinh doanh theo lĩnh vực ngành nghề quy định định của pháp luật như an ninh trật tự, lĩnh vực văn hóa...

Đề nghị Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke Titanic do Ông Nguyễn Mạnh Dương làm chủ thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Công an quận Bắc Từ Liêm sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác PCCC tại cơ sở và xử lý nghiêm các vi phạm về PCCC theo quy định của luật./.

**Nơi nhận:**

- Công an TP Hà Nội;
- UBND Quận Bắc Từ Liêm.;
- Đ/c Trưởng Công an quận;  
(để báo cáo)
- Như đề gửi (để thực hiện);
- Lưu: VT, Đội PCCC&CNCH.

**KT. TRƯỞNG CÔNG AN QUẬN  
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN QUẬN**



**Thượng tá Bùi Đăng Tuấn**

## KHUYẾN CÁO TRONG AN TOÀN SỬ DỤNG ĐIỆN

1. Khi lắp đặt hệ thống điện, các thiết bị tiêu thụ và bảo vệ điện phải tính toán, thiết kế theo đúng quy định về an toàn điện và an toàn PCCC, không được dùng nhiều dụng cụ tiêu thụ điện vượt quá khả năng chịu tải của dây dẫn và không dùng dây dẫn có tiết diện nhỏ cho các thiết bị điện có công suất lớn để tránh trường hợp quá tải gây cháy nổ.

2. Phải lắp đặt các thiết bị bảo vệ như: role, cầu dao, attomat tự động ngắt điện khi xảy ra sự cố quá tải, chập cháy cho đường dây dẫn điện trong nhà và từng thiết bị điện, đặc biệt là các thiết bị điện có công suất lớn.

3. Không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong một ổ cắm, không cắm dây dẫn trực tiếp trên ổ cắm; không dùng đinh dây thép để buộc, giữ dây điện, không luồn dây điện qua mái lá, mái tôn, cầu mắc điện tùy tiện, để hở các mối nối dây điện.

4. Không nên dùng dây điện trần để dẫn điện, nên dùng dây dẫn điện đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn, phải luồn dây điện trong những ống luồn chuyên dụng có khả năng chống cháy cao. Không đi dây dẫn điện qua tấm lót sàn hoặc treo trên tường, vách làm bằng vật liệu cháy.

5. Khi sử dụng các thiết bị điện như bàn là, bếp điện, các thiết bị điện có gia nhiệt phải có người trông coi. Không để trẻ nhỏ, người già mắt kém, người bị bệnh tâm thần... sử dụng các thiết bị điện, đồ dùng điện trong nhà.

6. Không để các chất dễ cháy như nút xốp, giấy, bông, vải, sợi ... gần các thiết bị, dụng cụ điện. Trước khi ra khỏi phòng phải đóng, ngắt tất cả các thiết bị tiêu thụ điện không cần thiết và tắt hết các nguồn lửa, nguồn nhiệt.

7. Khi thiết kế, lắp đặt và định kỳ kiểm tra, đo điện trở chống sét cho nhà, công trình có nguy hiểm cháy, nổ; nếu không đảm bảo theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định thì phải liên hệ với cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

8. Phải thường xuyên và định kỳ kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện, các thiết bị điện; kiểm tra đột xuất khi phát hiện các nguy cơ, dấu hiệu mất an toàn về PCCC do điện và kịp thời khắc phục nhằm hạn chế các nguy cơ cháy, nổ xảy ra. Nên lắp đặt, sử dụng thiết bị bảo vệ aptomat có mức độ an toàn cao, có khả năng cách ly, chống ngắn mạch, quá tải, chống rò điện đất và bảo vệ các thiết bị điện chống quá nhiệt, điển hình như các thiết bị bảo vệ điện do hãng Siemen sản xuất,...